



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов
М.п.



от « 23 » 11 2017 г.

№ 20115/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 828

от 22.11.2017

Организация-изготовитель: Tiemme Raccorderie S.p.A.
Адрес: Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) – ITALY, Италия

Получатель: Tiemme Raccorderie S.p.A.
Адрес: Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) – ITALY, Италия

Наименование продукции: Трубопроводная арматура из латуни т.м. «Tiemme»: шаровые краны, редуцирующие клапаны, термостатические смесительные клапаны, клапаны сброса давления, балансировочные клапаны, сетчатые фильтры

Область применения: для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» № ИЛЦ-245/ЛЭ-07-17 от 06.11.2017 г., техническое описание

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости: ИЛЦ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации - АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации. Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № ИЛЦ-245/ЛЭ-07-17 от 06.11.2017 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» типовой образец продукции: Трубопроводная арматура из латуни т.м. «Tiemme»: шаровой кран, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3) «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Приложение 3.1, таблица 1, п. 6.4, Приложение 3.2 табл.1, 2.

- I. Физико-химические показатели
 - Водородный показатель (водная вытяжка)
 - Величина окисляемости перманганатной
- II. Органолептические показатели
 - Запах водной вытяжки при 20 °С, 60°С
 - Привкус водной вытяжки при 20 °С, 60°С
 - Цветность
 - Мутность
 - Осадок
 - Пенообразование
- III. Санитарно – химические миграционные показатели
 - Алюминий
 - Железо
 - Медь
 - Никель
 - Кадмий
 - Свинец
 - Марганец
 - Олово
 - Цинк

Результаты экспертизы: по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Трубопроводная арматура из латуни т.м. «Tiemme»: шаровой кран, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**

Вывод: протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Трубопроводная арматура из латуни т.м. «Тiemme»: шаровые краны, редуционные клапаны, термостатические смесительные клапаны, клапаны сброса давления, балансировочные клапаны, сетчатые фильтры **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников